

## REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI ODOARDO ZECCA S.R.L. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE

### Art. 0 - Generalità

Il sottoscritto

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

di seguito anche produttore, in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):

☐ titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica riportati in Tabella 1

☐ in qualità di \_\_\_\_\_ del/della  
(società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc.) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , partita IVA \_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_ titolare/avente la disponibilità degli impianti di  
produzione di energia elettrica riportati in Tabella 1,

☐ Mandatario con rappresentanza del Sig. • Mandatario senza rappresentanza del Sig.<sup>1</sup>

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_


Provincia \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000  
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

**dichiara quanto segue.**

Alla rete elettrica di Odoardo Zecca s.r.l. (di seguito anche ZECCA) sono connessi gli impianti di  
produzione di energia elettrica indicati in tabella ubicati in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> selezionare il caso che ricorre

 energia vicina dal 1905	<b>REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	2	9

Comune di \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_  
Codice POD del punto di connessione alla rete ZECCA \_\_\_\_\_

Codice pratica di connessione	CENSIMP <sup>2</sup>	Potenza nominale impianto (kW)	Fonte impianto <sup>3</sup>

**Tabella 1: Elenco impianti di produzione**

Gli impianti di produzione di energia elettrica riportati nella tabella sopraindicata, hanno una potenza nominale complessiva<sup>4</sup> pari a \_\_\_\_\_ kW, e comunque la potenza che sarà immessa nella rete di ZECCA, non supererà la potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA). Gli impianti di produzione sopraindicati nella tabella sono conformi alla norma CEI 0-21 seconda edizione.

Gli impianti di produzione riportati in tabella sono in ogni condizione di carico, in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell'intervallo  $0,85 V_n \leq V \leq 1,1 V_n$ , e per valori di frequenza compresi nell'intervallo  $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$ , secondo quanto prescritto dal paragrafo 8.4.4 della norma CEI 0-21.

Il Produttore con la sottoscrizione del presente regolamento si impegna poi a rispettare quanto sotto riportato.

## **Art. 1 - OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Produttore si impegna a far funzionare in parallelo con la rete di ZECCA soltanto i gruppi generatori indicati nell'Allegato D al presente regolamento.


Il Produttore, consapevole del divieto di collegare alla rete di ZECCA generatori diversi da quelli riportati nell'Allegato D al presente regolamento nonché di modificare lo schema di impianto riportato in Allegato B, si impegna ad ottenere la preventiva autorizzazione di ZECCA per ogni modifica di quanto riportato nel presente regolamento e negli allegati.

Riconoscendo che gli elementi di impianto (carpenteria, conduttori, ecc.) e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di ZECCA, il Produttore si impegna, a non manometterli o manovrarli né a consentire che terzi possano effettuare manomissioni o manovre. Il Produttore si impegna a rispettare le prescrizioni riportate nel presente regolamento, nella norma CEI

<sup>2</sup> E' il codice rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA

<sup>3</sup> E' la fonte di energia primaria riportata nella domanda di connessione (es SOLARE, IDRICO, ...)

<sup>4</sup> E' la somma delle potenze nominali dei singoli impianti indicati in Tabella 1

 energia vicina dal 1905	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	3	9

0-21 vigente e nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati, nonché le prescrizioni contenute nella normativa tecnica e regolatoria che dovesse essere emanata dopo la sottoscrizione del presente regolamento, impegnandosi a inviare, se richiesto da ZECCA, un nuovo regolamento aggiornato e, all'occorrenza, ad adeguare totalmente o parzialmente gli impianti di produzione alle nuove prescrizioni, pena la sospensione della connessione da parte di ZECCA.

Il Produttore si impegna a consentire in ogni momento la verifica a ZECCA e a suoi incaricati del rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento e nei relativi allegati.

Il Produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente a ZECCA qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da ZECCA, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso.

In caso di cessazione del contratto di connessione il Produttore si impegna a contattare ZECCA per il distacco della fornitura attiva ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

## **Art. 2 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO FRA RETE ZECCA ED IMPIANTO DEL PRODUTTORE**


### **2.1 Condizioni generali**

Il Produttore, riconoscendo che l'esercizio in parallelo con la rete ZECCA dei propri gruppi di generazione avviene sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- il collegamento non dovrà causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete di ZECCA; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;
- ZECCA può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete<sup>5</sup>. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di ZECCA della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto il Produttore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiuse degli organi di manovra di ZECCA. I danni o disservizi connessi e conseguenti alla mancata adozione di tali accorgimenti non potranno essere imputati ad ZECCA. Tinto conto che la durata delle sequenze di rilanci ha tempi variabili, il Produttore si impegna, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, ad impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto (almeno pari a 5 minuti).

<sup>5</sup> Le durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E' opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto. Il Produttore prende atto che, in particolari situazioni di carico della rete, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di Enel può determinare una tensione ai morsetti dei generatori in discordanza di fase con quella di rete.

- c) il Produttore si impegna, altresì, ad assicurare che l'intervento della protezione di interfaccia del proprio impianto di produzione avvenga entro il tempo di richiusura degli interruttori di ZECCA in quanto è consapevole che tale mancato intervento può consentire all'impianto di produzione di sostenere l'isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete, determinando in tal modo una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all'isola stessa;
- d) in caso di mancanza di tensione sulla rete di ZECCA, l'impianto di produzione non può immettersi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di ZECCA dalla rete di distribuzione pubblica, se non entro i limiti di funzionamento del SPI previsti dalla Norma CEI 0-21;
- e) il Produttore si rende disponibile sin d'ora, a richiesta dell'ZECCA, a predisporre l'impianto di utenza per la ricezione dei segnali impartiti da ZECCA che abilitano la comunicazione tra la rete dell'ZECCA con l'impianto di produzione (ad esempio: teledistacco, segnale di rete sana, segnale di portante del vettore di comunicazione, ecc.) mediante l'installazione di apparati conformi sia alla normativa tecnica in vigore al momento della predisposizione sopraddeata che alle specifiche fornite da ZECCA;
- f) in caso di ricezione di segnali di cui alla precedente lettera nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti sarà conforme alle prescrizioni delle normative tecniche vigenti;
- g) in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc.), il Produttore dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza secondo le prescrizioni della norma CEI 0-21 e successive modifiche;
- h) i valori indicati da ZECCA per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo dei generatori (inclusi i controlli di inverter connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non saranno modificati dal Produttore;
- i) l'impianto di produzione non immetterà in nessun caso e in nessuna condizione una potenza in rete con squilibri tra le fasi maggiori di 6 kW;
- j) nella rete ZECCA non verrà immessa potenza superiore al valore della Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA), pena il risarcimento di tutti i danni prodotti diretti ed indiretti causati alla rete ZECCA o a terzi sottesi a tale rete. Qualora vi sia la necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite, verrà richiesto l'adeguamento della connessione;
- k) in caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEG.

 energia vicina dal 1905	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	5	9

## 2.2 Impianto

La descrizione degli impianti di produzione e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono e verranno mantenuti conformi allo schema allegato e alla normativa tecnica in vigore (in particolare norma CEI 0-21, come riportato nell'Addendum tecnico al presente regolamento. Lo scambio di energia reattiva con la rete ZECCA degli impianti di produzione (incluso l'eventuale sistema di rifasamento) avverrà secondo le seguenti modalità. La tabella seguente indica i valori di  $\cos \varphi$  medio mensile<sup>6</sup> nel punto di connessione alla rete ZECCA che il Produttore si impegna a rispettare nelle diverse fasce orarie (inclusa l'azione di eventuali sistemi di rifasamento interni).

	FASCIA ORARIA		
	F1	F2	F3
	1	1	1

Gli inverter degli impianti di potenza superiore a 6 kW, saranno comunque in grado di garantire le funzionalità previste dalla norma CEI 0-21, nell'Allegato E punto 2.1 – "Erogazione/assorbimento automatico di potenza reattiva secondo una curva caratteristica  $Q=f(V)$ ".

Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti si comporteranno come impianti passivi e quindi assorbiranno l'energia reattiva induttiva e non immetteranno energia reattiva induttiva in rete.

## Art. 3 - SICUREZZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE


Il Produttore prende atto che il personale di ZECCA potrà eseguire tutte le manovre necessarie per esercire la propria rete anche senza preavviso e che potranno verificarsi sospensioni od interruzioni della connessione per cause non imputabili ad ZECCA. Inoltre, il Produttore prende atto che ZECCA ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dagli impianti di produzione o da inefficienza dello stesso.

Per la sicurezza del personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi che presentino pericolo di contatto con elementi in tensione, il Produttore e/o il soggetto che sia stato nominato Responsabile Impianto - RI deve osservare le prescrizioni della legislazione antinfortunistica vigente e delle Norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti degli impianti di produzione confinanti con la rete ZECCA, il Produttore e/o il soggetto nominato Responsabile Impianto - RI deve chiedere ad ZECCA, prima dell'esecuzione dell'intervento, la messa fuori servizio impianti della rete.

Il Produttore o suo personale incaricato eseguirà le manovre e gli adempimenti che dovessero essere richiesti da ZECCA per l'esercizio della rete di distribuzione.

Il Produttore, qualora personale di ZECCA dovesse svolgere attività sui propri impianti presenti all'interno dell'area di competenza del Produttore, si impegna a fornire al personale di ZECCA

<sup>6</sup> I valori sono quelli indicati nella Norma CEI 0-21, salvo accordi particolari intercorsi tra Enel Distribuzione e Utente Produttore.

 energia vicina dal 1905	<b>REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	6	9

dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il Produttore si impegna altresì, in tali ipotesi, ad assicurare al personale ZECCA l'assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti i "rischi specifici" che esistono nel luogo di lavoro;
- fornire tutte le notizie necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività nel sito, indicando anche l'esistenza di particolari norme o modalità operative;
- curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito e le eventuali altre Imprese presenti in impianto.

A tale scopo, il Produttore riporta nell'Allegato C al presente regolamento i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle attività di ZECCA sui propri impianti presenti nel sito di produzione. Il Produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, tramite l'aggiornamento del predetto Allegato C.

#### **Art. 4 - MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, VERIFICHE E DISSERVIZI**

Per tutta la durata della connessione alla rete di ZECCA degli impianti di produzione il Produttore si impegna ad eseguire, nel rispetto della normativa anche tecnica vigente, i controlli periodici necessari ed una corretta manutenzione impianto degli stessi, ciò al fine di assicurare l'efficiente funzionalità degli impianti e quindi evitare il pericolo che si creino disturbi alla rete di ZECCA.


In particolare il Produttore si impegna a mantenere efficiente il Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) ed a verificarne la funzionalità e la rispondenza anche a quanto richiesto da ZECCA relativamente alla regolazione delle soglie d'intervento con una verifica preliminare all'attivazione della connessione e, successivamente, mediante controlli da effettuare con una cadenza periodica non superiore a 3 anni.

Tali verifiche rientrano nella "Prove di verifica in campo", così come definite dall'Allegato A della norma CEI 0-21 e vanno effettuate, qualora il SPI sia esterno all'inverter, con le cassette di prova relè di cui all'Allegato H della Norma stessa.

Il Produttore, prima di effettuare interventi sul SPI o su altre apparecchiature degli impianti di produzione che possano influire sull'esercizio della rete da parte di ZECCA, si impegna ad informare ZECCA ed ad aggiornare gli allegati al presente regolamento.

Il Produttore si impegna, su richiesta di ZECCA, a modificare/aggiornare, a propria cura e spesa, l'impostazione dei valori delle tarature delle protezioni di interfaccia che si rendono necessarie per esigenze di esercizio e/o sicurezza della rete di distribuzione e/o di trasmissione nazionale, per evoluzione normativa o innovazioni tecnologiche (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione allegata al presente regolamento).

Il Produttore si impegna inoltre a consentire ad ZECCA o suoi incaricati l'effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a predette modifiche.

 energia vicina dal 1905	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	7	9

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete elettrica di distribuzione e/o presunte anomalie degli eventuali gruppi di misura di proprietà del Produttore, il Produttore si impegna a effettuare, in presenza di personale ZECCA, i controlli che ZECCA dovesse richiedere sul funzionamento del Sistema di Protezione di Interfaccia o a consentire alla stessa ZECCA l'effettuazione di verifiche. Qualora da tali controlli dovessero emergere irregolarità, fermo restando la responsabilità del Produttore per i danni cagionati ad impianti ZECCA e/o di terzi riconducibili, il Produttore corrisponderà tempestivamente ad ZECCA i costi per l'attività di verifica effettuata e/o per l'assistenza alla verifica richiesta al Produttore e provvederà senza indugio ad effettuare tutti gli interventi necessari per la sistemazione dei propri impianti.

Il Produttore si impegna a fornire, su semplice richiesta di ZECCA, una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature; dichiarazione che potrà essere verificata da ZECCA mediante ispezioni presso l'impianto del Produttore.

Nell'ambito del presente regolamento, l'attestazione della verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione, è eseguita mediante l' "**Addendum Tecnico al regolamento di Esercizio BT**" compilato e firmato da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente.

## Art. 5 - MISURA DELL'ENERGIA

Il Produttore si impegna a consentire in qualsiasi momento l'accesso del personale di ZECCA o di suoi incaricati ai gruppi di misura, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.


Inoltre, il Produttore si impegna a garantire, con riferimento al locale ove è collocato il/i sistema/i di misura il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla Norma CEI 0-21.

Il Produttore si impegna altresì a custodire diligentemente i gruppi di misura installati da ZECCA ed evitare che gli stessi possano essere danneggiati; in caso di danneggiamento si impegna a darne tempestiva comunicazione ad ZECCA provvedendo altresì, nel caso il danneggiamento sia imputabile a suo dolo o colpa, a rimborsare alla stessa i costi sostenuti per la riparazione/sostituzione.

In caso di richiesta da parte del Produttore di spostamento dei gruppi di misura dell'energia (prodotta e/o scambiata con la rete), lo stesso prende atto di dover condividere con ZECCA il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato a ZECCA, ai sensi delle delibere AEEG vigenti.

Gli oneri derivanti dagli obblighi fiscali per le verifiche di attivazione e periodiche a cura di certificatore terzo, sono a carico del Produttore qualsiasi sia il responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura.



 energia vicina dal 1905	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	8	9

### 5.1 Condizioni sui locali tecnici

Il Produttore si impegna realizzare il locale/manufatto destinato alle apparecchiature di misura dell'energia in modo che sia accessibile al personale ZECCA o a suoi incaricati. In detto locale/manufatto ZECCA potrà installare tutte le apparecchiature ritenute necessarie al corretto funzionamento del nodo di connessione anche in relazione alle evoluzioni tecnologiche future.

## Art. 6 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il Produttore riconosce ad ZECCA la facoltà di installare nel punto di connessione, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi.


Il Produttore prende atto che ZECCA, qualora ritenuto necessario, può installare, nel punto di connessione un dispositivo, anche tele-controllato, di sezionamento, manovra e interruzione per la protezione della rete da immissioni di potenza eccedenti il limite stabilito nei documenti contrattuali.

Il Produttore prende atto anche che:

- a) ZECCA ha il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni/prelievi di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nel presente regolamento;
- b) la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo dallo stesso accettato, di cui il presente regolamento tiene atto, è stata determinata da verifiche preliminari basate sui criteri previsti dalla norma CEI 0-21 (art. 6) e da calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard;
- c) in caso interruzione o sospensioni del servizio di connessione, è sua cura e spesa provvedere alla riconnessione dell'impianto di produzione, al ripristino delle normali condizioni di rete;
- d) le sospensioni del servizio di connessione e le limitazioni alla potenza in immissione possono essere richieste al Produttore, senza che quest'ultima possa opporsi o avanzare pretese risarcitorie o indennitarie, anche in seguito ad eventi di Terzi o su richiesta di Terna<sup>7</sup>, ovvero per:
  - svolgere i necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di ZECCA, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui è titolare;
  - espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti;
  - mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti;
  - specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o per esigenze di sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale, che

<sup>7</sup> Ad esempio per situazioni di criticità della RTN o qualora sussistano motivi di sicurezza/continuità del sistema elettrico nazionale, che rendono necessaria l'attuazione di provvedimenti di emergenza a cura dei Gestori di rete



 energia vicina dal 1905	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT DELLA ODOARDO ZECCA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	PGQ	Rev. n°	Data emissione	Pagina	di
		1	31/07/2013	9	9

comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l'impianto di produzione;

- disposizioni impartite da Terna al Gestore di Rete.

## Art. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è valido ed efficace dal momento dell'attivazione della connessione e per tutta la durata della stessa.

Il Produttore prende atto che ZECCA fornirà il servizio di connessione a decorrere dalla data di attivazione dell'impianto di produzione.

Dal momento dell'attivazione, l'impianto di produzione deve considerarsi in esercizio, quindi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di ZECCA ed ZECCA è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

## Art. 8 - ALLEGATI

- Allegato A:** Dichiarazione di conformità e verifica dell'impianto di produzione e sistema di protezione di interfaccia ai sensi della normativa vigente
- Allegato B:** Schema elettrico
- Allegato C:** Elenco e recapiti del personale autorizzato
- Allegato D:** Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT
- Allegato E:** Eventuale scheda sui rischi specifici relativi alle attività di Zecca nel punto di connessione
- Dichiarazione di conformità** delle apparecchiature ai sensi dell'Allegato C della Norma CEI 0-21;V1 redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000

DATA

...../...../.....

FIRMA del Produttore (titolare dei rapporti con Zecca)

.....

FIRMA del Cliente (titolare della fornitura in prelievo)<sup>8</sup>

.....

<sup>8</sup> la firma del titolare della fornitura in prelievo è obbligatoria nel caso il produttore sia mandatario senza rappresentanza